

光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号: JXMB4-CZZHJL-6

工程名称	瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	交接试验	分部(子分部) 工程名称	接地
施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	项目经理	毕威
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)			
1	21.0.1 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻	已执行	见试验报告
项目总工: 刘勇		总监理工程师: 徐耀生	
2018 年 12 月 19 日		2018 年 12 月 19 日	