



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: TJY6-01-21-07-010

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理	荣春雨
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。	连接方式 连接点 材质性能 连接引线应便于定期进行检查测试	符合要求合格	质量检验评定记录编号: 6-2-1
项目总工:	总监理工程师:		
胡建波	刘士发		
2018年12月4日	2018年12月4日		