



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: TJY6-01-24-QT-012

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口70MWp 渔光互补光伏发电项目		单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安 装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公 司		项目经理	荣春雨
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应 接地或接零: 2 电气设备的传动装置; 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座; 15 互 感器二次绕组。		接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编 号: 5-1-2
执行标准		《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工 及验收规范》(GB 50171—1992)		
2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列 要求: 一、检查防 止电气误 操作的 “五防”装 置齐全, 并动作灵活可靠。		“五防”装置 齐全 动作灵活可靠	“五防”装置齐全 动作灵活可靠	质量检验评定记录编 号: 5-1-2
执行标准		《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 (GB 50254—1996)		
2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端, 即 固定触头接线端; 负荷侧出线应接在出 线端, 即可动触头接线端。		进出线接线方 式	端子压接	质量检验评定记录编 号: 5-1-5
项目总工:		总监理工程师:		
胡建波.		刘士发		
2018年 12月 4日		2018年 12月 4日		