



工程施工强制性条文执行记录表

编号: TJJG-0124-B7-017

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目	单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理	荣春雨
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006		
9.0.2 电力线路的瓷悬式绝缘子,安装前应采用不低于 5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下,绝缘电阻值不得小于 500MΩ。	测量仪器	MD3121 绝缘电阻表	质量验评记录 1-2-2
	绝缘电阻测定	900MΩ	
项目总工: 胡建波		总监理工程师: 刘士发	
2018 年 12 月 4 日		2018 年 12 月 4 日	