



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: TJ11-01-2487-006

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目	单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安 装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理	荣春雨
强制性条文内容	执行内容	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB 50168—2006)		
3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电 缆 头 接 地 线接地位置	符合强条要求	质量检验评定记录编 号: 7-4-1
	对地绝缘		
3.9.4 110kV 以下三芯电缆的 电 缆 终 端 金 属 护 层 应 直 接 与 变 电 站 接 地 装 置 连 接。	连接方式	直接与变电站接 地装置连接	质量检验评定记录编 号: 7-4-1
项目总工: 胡连波 2018年12月4日		总监理工程师: 刘士东 2018年12月4日	