



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: TJK6-01-24-07-007

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司		项目经理	荣春雨
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006)		
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	全长均应有良好的接地	质量检验评定记录编号: 7-3-1	
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	按设计要求的防火阻燃措施施工	质量检验评定记录编号: 7-6-1	
	施工情况			
项目总工:		总监理工程师:		
胡连波		刘士发		
2018年12月4日		2018年12月4日		