



电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: TJY6-01-24-QT-009

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司		项目经理	荣春雨
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 10 承载电气设备的构架和金属外壳:		接地检查	可靠接地	质量检验评定记录编号: 6-2-2
3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连: 2 高压配电装置的金属外壳:		连接方式	外壳接地	质量检验评定记录编号: 6-2-2
项目总工:		总监理工程师:		
胡建波		刘士发		
2018年12月4日		2018年12月4日		