工程建设强制性条文执行检查记录

编号:TJYG-01-ZH-QT-040

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口70MWp渔光互补光伏发电项目		
子单位工程名称	110KV升压站电气安装工程	分部（子分部）工程名称	全站电缆施工（电缆支架制作与安装）
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理	黄超

序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零： 6 电缆桥架、支架和井架； 14 铠装控制电缆的金属护层	已执行	验收记录
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）			
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	验收记录

核查意见	
项目总工： 胡建波 2018年12月23日	总监理工程师： 刘坡 2018年12月23日