

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-ZTZB-QTJC-002

工程名称	西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	总装厂房房屋面光伏系 统安装	分部(子分部) 工程名称	电缆线路及电缆桥架安装
施工单位	陕西大唐新能电力设计股 份有限公司	项目经理	刘梅利
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
1	金属电缆支架全长均应有良好的接 地。	已执行	见检查记录
2	直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建 筑物等处,应设置明显的方位标志或 标桩。	/	/
3	对易受外部影响着火的电缆密集场 所或可能着火蔓延而酿成严重事故 的电缆线路,必须按设计要求的防火 阻燃措施施工。	已执行	见检查记录
4			
5			
项目总工: 张伟		总监理工程师: 尚宇明	
2019 年 04 月 10 日		2019 年 04 月 10 日	



由 扫描全能王 扫描创建