

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

工程名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目	单位（子单位） 工程名称	升压站
分部（子分部）工程名称		分项工程名称	
施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司 EPC 项目部	项目经理	魏涛
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214 -2010		
3. 1. 2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 1.4mm。	现场检查	/	/
4. 12. 1 人员流动性大的公共场所，易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。	设计要求	1	1
4. 12. 2 建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃： 1 七层及七层以上建筑物外开窗； 2 面积大于 1.5 ㎡ 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗； 3 倾斜安装的铝合金窗。	合格证检查	/	/
4. 12. 4 铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。	现场检查	/	/
项目部质检员：	专业监理工程师		
万洋洋	马少经		
2020 年 9 月 5 日	2020 年 9 月 05 日		