

工程施工强制性条文执行检查表

编号: XXGF-05

工程名称		华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目	
单位（子单位）工程名称		电气装置安装工程	分部（子分部）工程名称 盘、柜安装
施工单位		中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	项目经理 徐树宽
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012			
1	2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求： 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。	已执行	安装调试记录 说明书
项目总工： 徐树宽 2019年09月16日		专业监理工程师 陈海 2019年09月16日	