

工程建设强制性条文执行检查记录表

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目			
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司			
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	砌体工程	
《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011				
项目	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
砌筑砂浆	水泥进场使用前, 应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验, 其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定	已执行	复验报告
砖砌体工程	砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。	砖的强度等级必须符合设计要求	已执行	出厂合格证 试验单
配筋砌体工程	钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。	/	已执行	出厂合格证
	构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。	/	已执行	出厂合格证
核查意见	符合规范要求			
项目部质检员:		专业监理工程师:		
 2010年5月7日		 2010年5月28日		