

工程建设强制性条文执行检查记录表

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目		
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司		
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	装饰装修工程
《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010			
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
3. 1. 2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定, 除压条、扣板等需要弹性装配的型材外, 门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2. 0mm, 窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1. 4mm。	现场检查	符合	设计规范要求
4. 12. 1 人员流动性大的公共场所, 易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。	设计要求	符合	设计规范要求
4. 12. 4 铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时, 应设置防止窗扇向室外脱落的装置。	现场检查	符合	设计规范要求
核查意见	符合规范要求		
项目部质检员:	专业监理工程师:		
			
2020年8月12日	2020年8月13日		