


# 工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-DQ-QTJC-001

|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 工程名称                                                                                | 蒋巷镇三洞湖75MW渔光互补光伏发电项目                                                                       |                                                                                       |                    |
| 单位(子单位)<br>工程名称                                                                     | 电气装置安装工程                                                                                   | 分部(子分部)<br>工程名称                                                                       | 支架安装工程             |
| 施工单位                                                                                | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司                                                                         | 项目经理                                                                                  | 陈明毅                |
| 序号                                                                                  | 强制性条文规定                                                                                    | 执行情况                                                                                  | 相关资料               |
| 《光伏发电工程施工规范》GB 50794-2012                                                           |                                                                                            |                                                                                       |                    |
| 1                                                                                   | 第5.2.2条 支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。支架安装过程中不应破坏支架防腐层。支架倾斜角度偏差度不应大于 $\pm 1^\circ$ | 已执行                                                                                   | 支架安装工程施工强制性条文执行记录表 |
| 2                                                                                   | 第5.2.4条 支架安装完成后,应对其焊接表面按照设计要求进行防腐处理。                                                       | 已执行                                                                                   | 支架安装工程施工强制性条文执行记录表 |
|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |                    |
|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |                    |
|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |                    |
| 项目总工:                                                                               |                                                                                            | 专业监理工程师:                                                                              |                    |
|  |                                                                                            |  |                    |
| 2020年06月26日                                                                         |                                                                                            | 2020年06月26日                                                                           |                    |