

工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-DQ-QTJC-009

工程名称		蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目	
单位 (子单位) 工程名称	电气装置安装工程	分部 (子分部) 工程名称	盘、柜及二次回路接线 施工
施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	项目经理	陈明毅
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012			
1	2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并 动作灵活可靠。	已执行	安装调试记录 说明书
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
项目总工: 朱志军		专业监理工程师: 陈明毅	
2020年07月12日		2020年07月12日	