

工程施工强制性条文执行检查表

编号: HZGF-TJ-QTJC-008

| | | | |
|---|---|-------------|---------------|
| 工程名称 | 菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目 | | |
| 单位（子单位）工程名称 | 电气装置安装工程 | 分部（子分部）工程名称 | 盘、柜安装 |
| 施工单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 项目经理 | 汤成国 |
| 序号 | 强制性条文规定 | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012 | | | |
| 1 | 2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求： 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。 | 已执行 | 安装调试记录 说明书 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 项目总工： | 专业监理工程师 | | |
|  |  | | |
| 2021年10月08日 | 2021年10月08日 | | |