

电气工程强制性条文执行检查记录表

编号: GFLP-DQQJ-005

工程名称	广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目		
单位工程名称	安装工程	分部工程名称	逆变器安装
施工单位	湖北省电力勘测设计院	项目经理	吴学锋
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准		《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010	
第 2.7.1 条 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。		已执行	施工记录
第 2.10.2 条 变压器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。 检查项目如下： 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。 十三、变压器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定联动试验正确。		已执行	施工记录
项目总工： 李俊平 2021 年 11 月 12 日		专业监理工程师： 孔金才 2021 年 11 月 12 日	