


工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-QT-

工程名称		京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏电项目	
单位 (子单位)	全站光伏区	分部 (子分部)	组件安装
工程名称		工程名称	
施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	项目经理	黄永辉
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
光伏发电工程验收规范 (GBT 50796-2012)			
1	组合元件及附件 齐全, 无损伤、锈蚀		见检查记录
2	绝缘部件检查 清洁, 无受潮、无变形		见检查记录
3	元件接线端子、插接件及载流部分检查 光洁, 无锈蚀		见检查记录
4	螺栓 紧固、齐全, 无松动		见检查记录
5	支架及接地引线 无锈蚀、损伤		见检查记录
6	倾斜角度偏差(随屋面坡度安装)		见检查记录
7	相邻光伏组件间边缘高差 $\leq 2\text{mm}$		见检查记录
8	同组光伏组件间边缘高差 $\leq 5\text{mm}$		见检查记录
项目总工:		总监理工程师:	
 2023年5月28日		 2023年5月28日	