

地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧 100mm 范围内应做防腐处理：在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。		
3.11.3 接地装置的安装应符合以下要求： 1 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求； 2 穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施； 3 接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施，防止产生电腐蚀。	已执行	施工记录
项目总工： 周玉祥 2017 年 4 月 15 日	专业监理工程师： 申景鹏 2017 年 4 月 15 日	