

电气装置安装工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-HDGF-BQQT-02

工程名称		宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	电气工程	分部(子分部) 工程名称	光伏区电气设备安装
施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	项目经理	王占青
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》(GB50149—2010)	
1	3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压,并应在试压合格后再施工。	/	/
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
项目总工: 张嘉军		总监理工程师: 徐耀生	
2018年12月08日		2018年12月08日	