

电气装置安装工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-HDGF-DQQT-04

工程名称		宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	电气工程	分部(子分部) 工程名称	光伏区电气设备安装
施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	项目经理	王吉青
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB50171—2012)	
1	4.0.6 成套柜的安装应符合下列规定: 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。	已执行	
2	4.0.8 手车式柜的安装应符合下列规定: 1、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。	已执行	
3	7.0.2 成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。	已执行	
项目总工: 		总监理工程师: 	
2018 年 12 月 18 日		2018 年 12 月 18 日	