

电气装置安装工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-HDGF-DQQT-05

工程名称		宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	电气工程	分部(子分部) 工程名称	光伏区电气设备安装
施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	项目经理	王占青
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》 (GB50254—2014)	
1	3.0.16 需要接地的电器金属外壳、框架必须可靠接地。	已执行	
2	9.0.2 三相四线系统安装熔断器时,必须安装在相线上,中性线(N线)、保护中性线(PEN线)严禁安装熔断器。	已执行	
3			
4			
项目总工: 		总监理工程师: 	
2018 年 12 月 24 日		2018 年 12 月 24 日	