




变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号: ZHJL-QZXTW-02

工程名称		中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目		施工单位		浙江宏鑫电力工程有限公司	
序号	检查项目	执行情况			验收结论		
1	单位工程名称	应执行	已执行	记录份数	合格		
	站内电气设备安装及电缆 敷设施工	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50148-2010; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016; 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012; 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016	已执行	4份			
	架空线路铁塔安装及线路 施工	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50169-2016	已执行	1份			
2	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格	应验收	已验收	合格率	合格		
		2	2	100%			
3	工程质量控制资料应完整	共 2 项 2 份, 签证齐全			齐全		
4	参加工程验收的各方人员资格符合要求	质检员证号: 监理人员资质证号:			合格		
5	工程验收程序符合要求	各单位验收报告资料齐全			合格		
6	调试工作符合规定	调试项目齐全, 调试报告 1 份			合格		
核查意见	建设管理单位 技术负责人:  2020 年 11 月 22 日	设计单位 项目经理:  2020 年 11 月 22 日	监理单位 总监理工程师:  2020 年 11 月 22 日	施工单位 项目经理:  2020 年 11 月 22 日			