

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-DQQT-001

工程名称		中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	
单位 (子单位) 工程名称	全站光伏区	分部 (子分部) 工程名称	支架安装
施工单位	四川胜邦建筑工程有限公司	项目经理	王会友
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
光伏发电工程验收规范 (GBT 50796-2012)			
1	外观检查 (无机械损伤)	已执行	见检查记录
2	固定螺栓 (牢固)	已执行	见检查记录
3	接地 (牢固, 且导通良好)	已执行	见检查记录
4	中心线偏差 ($\leq 3\text{mm}$)	已执行	见检查记录
项目总工: 侯同江		总监理工程师: 朱立杰	
2020 年 12 月 25 日		2020 年 12 月 25 日	



扫描全能王 创建