

监理文件报审表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：JL—005

致：西昌通威新能源有限公司项目部：

我方已完成 旁站监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理文件

项目监理机构（章）：
总监理工程师：李洪彦
日期：2016 年 11 月 30 日

建设项目部审批意见：

同意按此细则实施。

建设单位（章）：
建设单位项目经理：王红林
日期：2016 年 12 月 1 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存 1 份。

编号:

西昌市西溪乡兴国寺水库
20MWp 渔光一体光伏发电项目

旁站监理细则

批准: 卢洪彦

编制: 刘元

常州正衡电力工程监理有限公司

西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

项目监理机构

2016 年 11 月 30 日

目 录

1. 目的
2. 编制依据
3. 工程概况
4. 旁站监理范围
5. 旁站设计监理内容
6. 旁站监理程序
7. 旁站监理的职责
8. 旁站监理的纪律
9. 旁站监理的权力

1 目的

为了加强对西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目的施工管理，保证施工质量，确保工程施工按合同目标竣工投产，特制定本办法。

2 编制依据

2.1 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》

GBT 50794-2012 《光伏电站施工规范》

GBT 50796-2012 《光伏发电工程验收规范》

2.2 监理合同

2.4 国标《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.5 国家及电力系统颁布的建筑工程方面的规范、规程和有关规定。

3 工程概况

3.1 工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

3.2 建设规模：设计容量 21.15MWp

3.3 建设地点：西昌市西溪乡兴国寺

3.4 建设单位：西昌通威新能源有限公司

3.5 施工单位：四川锦龙电力建设有限公司

3.6 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

3.7 工程项目规模：建设综合楼、升压站，20MWp 光伏发电区。

4 旁站监理范围

监理范围为本建设工程内各单位工程中的关键部位、关键工序及新技术、新工艺（含特殊工艺）、新材料等。

5 旁站监理内容

是对本建设工程内各单位工程中的关键部位、关键工序及新技术、新工艺（含特殊工艺）、新材料等的施工质量实施全过程现场跟班监督。

6 旁站监理程序

6.1 施工单位按照监理规划、监理细则规定的需要实施旁站监理的关键部位、关键工序等进行施工前 24 小时，用工作联系单的形式书面通知项目监理部。

6.2 项目监理部在 24 小时内答复，并按时派出旁站监理。

-
- 6.3 项目监理部在 24 小时内未答复的，应视为许可，施工单位可按计划进行施工。
 - 6.4 旁站监理在专业监理工程师或总监理工程师的指导下开展工作。
 - 6.5 作好旁站监理记录，并与施工单位质检人员共同签字、存档。

7 旁站监理的职责

- 7.1 检查施工单位质检人员到岗、特殊工种作业人员持证上岗以及机械、建筑材料等的准备情况。
- 7.2 现场跟班监督关键部位、关键工序及新技术、新工艺、新材料等的施工是否执行已审批的施工方案以及工程建设强制性标准的情况。
- 7.3 核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告。必要时，可在现场监督施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复检。
- 7.4 及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确的做好旁站记录和监理日记，保存好旁站监理原始资料。

8 旁站监理的纪律

- 8.1 及时到位与施工单位质检人员相互配合。
- 8.2 坚守岗位、尽职尽责，做好旁站监理工作。
- 8.3 旁站记录要做到真实、准确，不得弄虚作假。
- 8.4 发现施工单位的施工活动已经或可能危及工程质量的，要及时向专业监理工程师或总监理工程师汇报，不得隐瞒。
- 8.5 不得以任何理由向施工单位卡、拿、要。

9 旁站监理的权力

- 9.1 旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工单位有违反施工规范、规定及工程建设强制性标准行为的、不按图纸及已批准的施工方案（措施）执行的，有权责令施工单位立即整改。发现其施工活动已经或可能危及工程质量的应立即制止，并及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。
- 9.2 对于需要旁站监理的关键部位、关键工序的施工，凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录，或旁站记录没有旁站监理签字的，不得进行下一道工序的施工。

10 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 旁站监理点一览表

序号	名称	旁站点（S）	备注
1.	管桩承台	砼浇筑	
2.	土方回填	土方回填	
3.	电缆终端制作	高、低压电缆 通讯电缆	
4.	电缆交接试验	箱变	
5.	箱变基础	混凝土浇筑	
6.	SVG 基础	混凝土浇筑	
7.	隔离开关设备基础	混凝土浇筑	
8.	避雷针基础	混凝土浇筑	
9.	综合楼基础	混凝土浇筑	
10.	室外设备安装	高压柜安装 避雷针安装	
11.	综合楼、升压站		
	地基与基础	基础砼浇筑	
	主体结构	柱、梁、板砼浇筑	
	建筑屋面	防水层及保温施工	
	外墙保温	保温材料、锚栓、网格布	
	瓷砖粘贴	粘结点	
	房屋防雷	引下线、接地极	
	外墙保温	保温材料、锚栓、网格布	
	房屋防雷	引下线、接地极	
	避雷针吊装	室外	
12.	架空线工程		
	基础混凝土施工	铁塔基础	
	铁塔组立	铁塔	
	电缆终端制作	开关站	
	电缆交接试验	耐压试验	