

平行检验记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-PXJY-001

对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	破凉镇新耕村桩基础定位放线及高程控制	施工单位	安徽远山电力工程有限公司
	其他				
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	控制桩测设		根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于 4 个	合格	
2	平面控制桩精度		应符合二级导线的精度要求	合格	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精度要求	合格	
4	全站仪定位精度		应符合现行有关标准的规定	合格	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			合格		
仪器及编号			检验日期		
1922 15			2018 年 07 月 06 日		

