

平行检验记录表

工程名称：宿松县 2018 “十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号：SSFP-PXJY-0010

检验对象基本信息	对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
	备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	九姑乡九姑村桩基础定位放线及高程控制	施工单位	安徽远山电力工程有限公司
其他					

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	控制性测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个	合格	
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	合格	
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	合格	
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	合格	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

结论

合格

检验日期

丁立

检验日期

2018 年 07 月 10 日



由 扫描全能王 扫描创建