

# 平行检验记录表

工程名称：宿松县2018年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号：SSFP-PXJY-0011

| 对象分类     |         | <input type="checkbox"/> 设备               | <input type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 备       | 设备名称                                      | 设备型号规格                      |                             |
|          |         | 生产厂家                                      | 安装位置                        |                             |
|          | 料       | 材料名称                                      | 材料型号规格                      |                             |
|          |         | 生产厂家                                      | 使用部位                        |                             |
|          | 序       | 工序名称                                      | 施工单位                        | 安徽远山电力工程有限公司                |
|          | 其他      |                                           |                             |                             |
| 序号       | 检验项目    | 质量标准                                      | 质量检验结果                      | 备注                          |
| 1        | 控制桩测设   | 根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个 | 合格                          |                             |
| 2        | 平面控制桩精度 | 应符合二级导线的精度要求                              | 合格                          |                             |
| 3        | 高程控制桩精度 | 应符合三等水准的精度要求                              | 合格                          |                             |
| 4        | 全站仪定位精度 | 应符合现行有关标准的规定                              | 合格                          |                             |
| 5        |         |                                           |                             |                             |
| 6        |         |                                           |                             |                             |
| 7        |         |                                           |                             |                             |
| 8        |         |                                           |                             |                             |
| 9        |         |                                           |                             |                             |
| 10       |         |                                           |                             |                             |
| 检验结论     |         | 合格                                        |                             |                             |
| 检验日期     |         | 2018年07月11日                               |                             |                             |

