

平行检验记录表

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号：SSFP-PXJY-016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	破凉镇新耕村支架安装	施工单位	安徽远山电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定	符合设计		
2	安装方向	方向正确	合格		
3	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
4	调整支架角度	≤1 度	合格		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	任志岭		检验日期	2018 年 7 月 24 日	



由 扫描全能王 扫描创建