

平行检验记录表

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号：SSFP-PXJY-020

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁、角钢	材料型号规格	30*3、50*5
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	蒲河村接地焊接	施工单位	安徽远山电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	接地的扁铁规格	设计图纸	合格		
2	焊接接头的搭接长度	相关规范	合格		
3	焊接的面积	相关规范	合格		
4	焊接接头处防腐	设计图纸	合格		
5	焊缝的外观及清理	相关规范	合格		
6	接地沟开挖的深度	设计图纸	合格		
7	垂直接地极的材料及深埋	设计图纸	合格		
8					
9					
10					
检验结论		接地焊接施工基本符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	王发合		检验日期	2018 年 8 月 15 日	

