

平行检验记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-PXJY-006

对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	长铺镇荆安村桩基础定位放线及高程控制	施工单位
	其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个	合格	
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	合格	
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	合格	
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	合格	
检验结论		合格		
仪器编号				
检验人	丁立	检验日期	2018年07月08日	

