

平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：80/

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	镀锌扁钢	材料型号规格	-50×5
		生产厂家	沈阳百强机械制造有限公司	使用部位	光伏场区接地网
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	镀锌扁钢截面厚度	设计图纸	4.95mm, 4.90mm	Q235B	
2	镀锌扁钢截面宽度	设计图纸	49.0mm, 51.0mm	Q235B	
3	镀锌扁钢镀锌层	设计图纸	82um, 85um	Q235B	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺, 手持式测厚仪		
检验人员	杨长利	检验日期	2016 年 07 月 15 日		