

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	垂直接地极	材料型号规格	-DN50
		生产厂家	天津市朗博钢铁有限公司	使用部位	光伏场区接地网
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地极壁厚	设计图纸	3.52, 3.49, 3.60	GBT 3091-2008	
2	接地级别长度	设计图纸	2510, 2500, 2520	GBT 3091-2008	
3	接地极直径	设计图纸	50, 52, 51	GBT 3091-2008	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺, 钢卷尺			
检验人员	杨长利	检验日期	2016 年 07 月 20 日		