

# 平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：003

| 检验对象分类   |          |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|----------|----------|------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称 | /                           | 设备型号规格                                 | /                           |
|          |          | 生产厂家 | /                           | 安装位置                                   | /                           |
|          | 材料       | 材料名称 | 预应力高强混凝土管桩                  | 材料型号规格                                 | PHC300*70A-6m               |
|          |          | 生产厂家 | 吉林省双泰管桩有限公司                 | 使用部位                                   | 大棚区光伏支架基础                   |
|          | 工序       | 工序名称 | /                           | 实施单位                                   | /                           |
|          |          | 其他   | /                           |                                        |                             |
| 序号       | 检 验 项 目  | 质量标准 | 质量检验结果                      | 备 注                                    |                             |
| 1        | PHC 管桩长度 | 设计图纸 | 6m, 6.01m, 6.02m            | GB13476-2009                           |                             |
| 2        | PHC 管桩壁厚 | 设计图纸 | 71mm, 72mm, 70mm            | GB13476-2009                           |                             |
| 3        | PHC 管桩直径 | 设计图纸 | 301mm, 300mm                | GB13476-2009                           |                             |
| 4        | PHC 管桩外观 | 设计图纸 | 无破损, 无裂纹                    | GB13476-2009                           |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
|          |          |      |                             |                                        |                             |
| 检验结论     |          | 合格   |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号  |          | 钢卷尺  |                             |                                        |                             |
| 检验人员     | 杨长西      | 检验日期 | 2016 年 07 月 28 日            |                                        |                             |