

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	接地扁钢焊接施工	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他	接地扁钢搭接焊接长度、接地扁钢埋设深度		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	搭接长度	2D	150mm, 120mm	GB/T50064-2014	
2	埋设深度	800mm	900mm, 850mm	GB/T50064-2014	
3					
检验结论		符合图纸要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	杨长、马	检验日期	2016 年 09 月 15 日		