

平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：1227

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	汇流箱安装及接线	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	汇流箱固定	设计图纸	把箱螺栓固定牢靠		
2	汇流箱朝向	设计图纸	朝北		
3	垂直度及水平度	设计图纸	符合图纸要求		
4	汇流箱接地线截面	设计图纸	16mm ² 黄绿线		
5	箱内各直流回路接线	设计图纸	极性正确接线牢靠		
6	汇流箱断路器及熔断器	设计图纸	运行灵活		
检验结论					
检验仪器及编号		水准 万用表			
检验人员	杨长明	检验日期	2016年09月15日		