

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他	1#-8#逆变器安装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	位置、方向	设计图纸	与图纸一致		
2	与基础预埋件之间固定	设计图纸	牢固可靠		
3	设备接地位置	设计图纸	焊接在设备接地位置处		
检验结论			安装符合图纸要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	杨长平	检验日期	2016 年 10 月 21 日		