

平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：011

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	66kV 升压站接地网施工	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地沟深度		设计图纸	符合要求	1m、0.9m、0.8m
2	镀锌扁钢搭接长度		设计图纸	符合要求	
3	焊接搭接部位表面处理		设计图纸	符合要求	无锈迹
4	相邻两根接地极间距		设计图纸	符合要求	5m、5.3m、5.5m
5	接地网外缘闭合角形状		设计图纸	符合要求	呈圆弧形
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	杨长和		检验日期	2016 年 11 月 10 日	