

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	35kv 开关柜安装	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	柜体垂直度	设计图纸	符合要求	4.5mm/m	
2	相邻两柜间缝隙	设计图纸	符合要求	2mm	
3	设备型号规格	设计图纸	符合要求	与图纸一致	
4	手车与柜体触头接触	设计图纸	良好		
5	电气“五防”	设计图纸	齐全、灵活可靠		
6	电气联锁触电接触	设计图纸	良好		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	杨长和	检验日期	2016年2月5日		