

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	35KV 母线桥支柱绝缘子安装	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	瓷件外观	设计图纸	完整无裂纹		
2	绝缘子底座水平误差	设计图纸	5mm		
3	绝缘子中心直线误差	设计图纸	2mm		
4	绝缘子固定	设计图纸	紧固牢靠		
5	绝缘子排列	设计图纸	符合一致		
6	与接地网连接	设计图纸	牢固, 无松动		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	杨长高	检验日期	2016年12月19日		