

平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：014

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	66kV 隔离开关 安装施工	实施单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	瓷铁胶合处检查	设计图纸	粘合牢固	GB 50147-2010	
2	瓷柱与底座平面操作轴间连接	设计图纸	牢固	GB 50147-2010	
3	动静触头接触	设计图纸	吻合正确	GB 50147-2010	
4	传动装置	设计图纸	轻便灵活	GB 50147-2010	
5	隔离开关与操作机构联动	设计图纸	动作准确可靠	GB 50147-2010	
6	底座接地	设计图纸	牢固良好	GB 50147-2010	
7	引弧触头与主要动触头动作	设计图纸	正确	GB 50147-2010	
8	相色标识	设计图纸	正确	GB 50147-2010	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		高精度数字万用表 HYLL-LJ-029			
检验人员	杨长和	检验日期	2016 年 12 月 20 日		