

平行检验记录表

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：

016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	35KV 穿墙套管安装	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	瓷件外观	设计图纸	外观完整无裂纹		
2	预留孔径与套管嵌入部分配合	设计图纸	75mm		
3	聚氯乙烯安装板厚度	设计图纸	4mm		
4	法兰位置	设计图纸	法兰朝外		
5	连接螺栓	设计图纸	齐全牢固		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	杨长和	检验日期	2016 年 12 月 26 日		