

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 018

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	二次回路接线施工	实施单位	吉林白城地建建筑工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	导线外观	设计图纸	绝缘良好无破损	GB50171-2012	
2	导线连接	设计图纸	牢固可靠	GB50171-2012	
3	导线端部标志	设计图纸	清晰正确	GB50171-2012	
4	线束绑扎松紧和形式	设计图纸	松紧适当, 匀称	GB50171-2012	
5	导线束固定	设计图纸	牢固	GB50171-2012	
6	每个接线端子并接	设计图纸	≤ 2 根	GB50171-2012	
7	导线接线处预留长度	设计图纸	适当余量一致	GB50171-2012	
8	屏蔽层接地	设计图纸	牢固导线良好	GB50171-2012	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	杨长、刘	检验日期	2016 年 12 月 28 日		