

平行检验记录表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: *14*

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	66KV 六氟化硫 断路器安装	实施单位	吉林白城地建建 筑工程股份有限 公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	支架固定	GB 50147-2010	牢固		
2	互感器铭牌	GB 50147-2010	完整清晰		
3	外观	GB 50147-2010	无损伤		
4	机构箱固定	GB 50147-2010	牢固		
5	接地连接面	GB 50147-2010	接触良好		
6	加热装置	GB 50147-2010	无损伤绝缘良好		
7	操作杆连接	GB 50147-2010	正常, 无卡阻		
8	内部油位	GB 50147-2010	正常		
9	充气设备及管路	GB 50147-2010	洁净, 无损伤, 油满		
10	SF6 气体压力	GB 50147-2010	正常		
11	断路器与操作机构联动试验	GB 50147-2010	无卡阻, 正常		
12	相色标识	GB 50147-2010	正确, 齐全		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		高精度数字万用表 HYL-LJ-029			
检验人员	<i>杨长禹</i>	检验日期	2016年12月28日		