

平行检验记录表

三期150mw光伏工程

工程名称: 陕西合阳清洁能源有限公司合阳150mw光伏发电及农光综合开发项目 编号: JY4H-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	立柱GB-1	材料型号规格	400x400x3/63mm
		生产厂家	西安市高安钢结构有限公司	使用部位	钢结构基础
	工序	工序名称	二期28管混凝土基础工程	实施单位	陕西恒建建设工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	二期28管混凝土基础浇筑	C30	合格		
	立柱GB-1	GB50205-2001	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		卷尺、卡尺			
检验人员	张颖	检验日期	2016年12月17日		