

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家	迈贝特(厦门)新能源有限公司	使用部位	光伏区支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
2	材料厚度	设计要求	符合要求		
3	材料外形尺寸	设计要求	符合要求		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	施迎春	检验日期	2016 年 9 月 1 日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	土方开挖	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基底土性	设计要求	符合要求		
2	边坡、表面坡度	设计要求	符合要求		
3	标高偏差	设计要求	符合要求		
4	长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	设计要求	符合要求		
5	表面平整度	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪			
检验人员	兔迎左	检验日期	2016年 9月13日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土垫层浇筑	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	原材料及配合比	设计及规范要求	符合要求		
2	混凝土强度及试件留置	设计及规范要求	符合要求		
3	表面平整度	设计要求	符合要求		
4	标高偏差	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪			
检验人员	施旭龙	检验日期	2016 年 9 月 15 日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	符合要求		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
3	焊接搭接面	设计要求	符合要求		
4	焊缝质量	设计要求	符合要求		
5	焊接接头防腐	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	范旭东	检验日期	2016年9月15日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	螺栓紧固情况		设计图纸	符合要求	
2	支架的平整度		设计图纸	符合要求	
3	支架的直线度		设计图纸	符合要求	
4	支架各部位相对尺寸		设计图纸	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 水准仪		
检验人员	施焰光		检验日期	2016 年 9 月 20 日	

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区箱逆变基础支模、混凝土浇筑	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基础的坐标位置、标高	设计图纸	符合要求		
2	模板的标高	设计图纸	符合要求		
3	模板各部分尺寸	设计图纸	符合要求		
4	支模的牢固度		符合要求		
5	砼标号	设计图纸	符合要求		
6	坍落度	规范要求	符合要求		
7	振捣密实度	规范要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪			
检验人员	施迎虎	检验日期	2016年10月2日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备检查	设计要求	符合要求		
2	绝缘电阻测试	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 兆欧表			
检验人员	施俊杰	检验日期	2016 年 10 月 2 日		

平行检验记录表

工程名称: 大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号: 2016-11-2

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	预制板及 SVG 基础支模、混凝土浇筑	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基础的坐标位置、标高	设计图纸	符合要求		
2	模板的标高	设计图纸	符合要求		
3	模板各部分尺寸	设计图纸	符合要求		
4	支模的牢固度		符合要求		
5	砼标号	设计图纸	符合要求		
6	坍落度	规范要求	符合要求		
7	振捣密实度	规范要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 水准仪			
检验人员	施建龙	检验日期	2016 年 11 月 2 日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟开挖	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	开挖位置	设计要求	符合要求		
2	开挖深度	设计要求	符合要求		
3	开挖宽度	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张旭东	检验日期	2016年 11月 5 日		

平行检验记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	秦皇岛港城电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	符合要求	
2	直埋电缆标志		设计要求	符合要求	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	符合要求	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张迎光		检验日期	2016 年 12 月 03 日	