


平行检验记录表

编号: 01

工程名称	常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目	检查地点	升压站
检查时间	2016 年 9 月 24 日	检查方法	采用钢卷尺按图纸进行检查
检查部位	电控楼接地网工程		

检查依据: GB 50169-2006 电气装置安装工程质量检验及评定规范

检查记录: 角钢、扁铁的规格、尺寸、间距、打入地下深度、搭接长度、接触部位两侧焊接, 并焊以加固连接、焊接表面处理及刷防腐漆符合设计图纸及规范要求, 检查结果符合设计图纸要求。



检查结论:

经检查 ☒ 是 / ☐ 否符合设计和验收规范要求

处理记录: 无

项目监理机构 (章)

监理工程师/监理员

日

