

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	5#光伏板	实施单位	
		其他	5#光伏板	河南元熙建筑工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	标高偏差	0~50mm	-4, 9, 7, -9, -29		
2.	长度宽度偏差	+20~0mm	17, 18, 18, 19, 24		
3.	相邻板平整度偏差	50~100mm	55, 49, -26, 29, 43		
4.	表面平整度	≤20mm	19, 20, 19, 20, 12		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺, 水准仪		
检验人员			刘士发		
检验日期			2017.2.18		

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。