

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类		□材料		☑工序	
检验对象	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	6#区
	工序	工序名称	砼灌注桩	实施单位	
		其他		河南航熙建筑工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	承载力	应符合设计	拉拔试验合格		
2	混凝土强度	应符合设计	强度符合设计要求		
3	混凝土灌注	标准和措施	灌注程序符合要求		
4	桩身垂直度	70-100	75.80.90 95.70		
5	桩位偏差	≤150	70.50.120.60.40		
6	桩径偏差	≥-20	10.15.10.-10.15		
7	桩顶偏差	+30~-50	20.25.30.-25.30		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺.卡尺		
检验人员			刘士发		
检验日期			2017.5.2		

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。