

ZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL----

检验对象分类		☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格	使用部位
		生产厂家		
	工序	工序名称	实施单位	
		其他		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1.	墙柱梁轴线位移	$\leq 5\text{mm}$	2, 4, 2, 3, 1	
2.	墙柱梁截面尺寸偏差	$\pm 5\text{mm}$	-1, 2, -4, 2, 3	
3.	垂直度	$< 30\text{mm}$	8, 2, 2, 6, 2	
4.	表面平整度	3mm	2, 3, 3, 3, 3	
5.	角线顺直	4mm	2, 3, 3, 0, 2	
6.	标高偏差	± 15	-1, -7, -3, 3, 11	
检验结论			符合要求	
检验仪器及编号			卷尺、水平仪	
检验人员			刘士发	
检验日期			2017.5.9	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。